

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N: 87/2008; 86/2009) i članka 66. i 207. Statuta Medicinske i kemijske škole (u daljem tekstu: Škola), a u svezi s člankom 9. Stavkom 1. Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05) i člankom 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara,(35/1994) Školski odbor na sjednici održanoj 1. veljače 2010. donio je

P R A V I L N I K O ZAŠTITI OD POŽARA

1.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik) Škola utvrđuje:

1. mjere zaštite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara
2. provođenje unutarnjeg nadzora u svezi s mjerama zaštite od požara
3. upoznavanje radnika, prigodom zapošljavanja i tijekom rada, s opasnostima od požara
4. položaj radnika zaduženih za ispravno stanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara
5. položaj ravnatelja i drugih radnika za provedbu zaštite od požara
6. dužnost radnika u slučaju nastanka požara.

Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika odnose se na radnike Škole, učenike i treće osobe za vrijeme boravka u Školi. Učenici i treće osobe dužni su u svezi sa zaštitom od požara pridržavati se mjera i naloga radnika Škole. Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 3.

Zaštita od požara organizira se i provodi u prostorima i okolišu Škole u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i ovim pravilnikom.

2.MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 4.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara osnivač, tijela i radnici Škole dužni su skrbiti da se:

1. pri projektiranju građevina ili izvođenju radova na postojećim građevinama, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju građevina i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara
2. osigura opskrbljenost građevina vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje

požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara

3. električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u građevinama izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost od požara
4. redovito obavlja kontrola instalacija i uređaja
5. vidljivim znakovima označi zabrana pušenja u prostorima Škole
6. osigura ovlaštenim tijelima postavljanje instalacija i uređaja za uzbunjivanje građana
7. prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara
8. zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto
9. zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu
10. u prostorijama, osim za to određenih, ne dopusti uporaba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata
11. osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima
12. sva sredstva za gašenje požara postave na pristupačna i vidna mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara
13. mjesta na kojima se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama.

3. PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

O mjerama zaštite od požara u Školi skrbi za to osposobljena osoba, koju odredi ravnatelj.

Poslovi osobe iz stavka 1. ovoga članka uglavljaju se ugovorom o radu ili drugim odgovarajućim ugovorom.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka mora imati odgovarajuću ispravu o osposobljenosti za poslove zaštite od požara. Ako osoba nije imenovana za provođenje mjera odgovoran je ravnatelj.

Članak 6.

Osoba iz članka 5. ovoga pravilnika:

- brine o provođenju preventivnih mjera zaštite od požara
- ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara
- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su u svezi sa zaštitom od požara
- neposredno nadzire radnike kod obavljanja poslova u svezi sa zaštitom od požara
- izvješćuje ravnatelja o uočenim problemima i nepravilnostima

- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara.

4.UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 7.

Ravnatelj ili osoba iz članka 5. ovoga pravilnika dužna je radnike Škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na konkretnom radnom mjestu.

Svi radnici Škole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u Školi te glavna sklopka za isključivanje električne energije odnosno plina. Glavna sklopka i ventil moraju biti posebno označeni.

Članak 8.

Radnici Škole dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj.

Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u Školi.

Članak 9.

Razrednici trebaju učenike na satu razrednika s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u prostorima Škole.

5.ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 10.

Hidranti i hidrantna mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.

U svrhu njihove uporabe u Školi će se:

1. svi hidranti obilježiti oznakama
2. podzemni hidranti osigurati propisanim poklopcem, a zidni hidranti osigurati ormarićima
3. svaki zidni hidrant kompletirati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi promjera 52 mm, s mlaznicom
4. osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti, a u zimsko doba stalno čistiti snijeg s poklopca hidranta
5. provjeriti najmanje jedanput mjesečno i dostupnost svih hidranata, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi
6. osigurati za sve hidrante tipska spojnica promjera 52 mm te nastavak istih dimenzija
7. postaviti vidna oznaka gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u Školi.

Članak 11.

Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 2 m.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

1. redovni pregled
2. periodični pregled
3. kontrolno ispitivanje.

Članak 12.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga radnik iz članka 5. ovoga pravilnika.

Redovnim se pregledom utvrđuje:

1. uočljivost i dostupnost aparata
2. opće stanje aparata
3. stanje plombe zatvarača odnosno ventila
4. kompletnost aparata.

Uočene nedostatke radnik iz stavka 1. ovoga članka treba sam otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka dužan je povjeriti stručnoj osobi.

Članak 13.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja stručnjak ovlaštene pravne osobe ili obrtnik.

Članak 14.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda iz članka 13. ovoga pravilnika svaki se aparat označava propisanom naljepnicom.

Članak 15.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se najmanje svake pete godine.

Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 25 bara i bočica s pogonskim plinom do 0.5 l.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od 15 godina, osim aparata s CO₂, obavlja se svake dvije godine.

Prostori koji se ne bi smjeli gasiti vodom, posebno se označavaju.

Članak 16.

Škola mora imati ispravnu gromobransku instalaciju. Ispravnost instalacije, te mjerenja otpora uzemljenja, obavlja se svake tri godine.

6.OBVEZE I ODGOVORNOSTI RADNIKA ŠKOLE U SVEZI SA ZAŠTITOM OD POŽARA

Članak 17.

Provedba mjera zaštite od požara u Školi u obvezi je ravnatelja.

Ravnatelj:

1. osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara
2. nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara
3. upoznaje radnika s mjerama zaštite od požara
4. udaljuje s radnog mjesta svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i primjenjuje potrebne mjere zaštite od požara
5. ako za vrijeme rada utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak požara ili se rad izvodi na način suprotan pravilima zaštite od požara, prekinut će takav rad
6. skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara
7. provodi rješenja inspektora za zaštitu od požara i donosi potrebne mjere za otklanjanje nedostataka
8. utvrđuje postupanje osoba koje borave u Školi kod nastanka požara
9. organizira spašavanje radnika i drugih osoba u Školi u slučaju izbijanja požara
10. izvješćuje prema potrebi osnivača Škole o poduzetim mjerama zaštite od požara
11. obavlja ostale poslove u skladu s zakonom i podzakonskim aktima u svezi zaštite od požara.

Članak 18.

U svezi sa zaštitom od požara radnici Škole su dužni:

- raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar
- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara,
- gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom
- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara
- sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada,
- prijaviti ravnatelju ili osobi iz članka 5. ovoga pravilnika
- neposredno sudjelovati u gašenju požara, a o njegovu nastajanju izvijestiti vatrogasce.

7.DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 19.

Svaki radnik koji uoči požar, treba ga odmah prema svojem znanju i mogućnostima uz uporabu odgovarajućih sredstava početi gasiti, upozoriti prvenstveno učenike i osobe koje se nalaze u Školi zahvaćenoj požarom, odnosno o požaru izvijestiti ravnatelja i ovlaštenu osobu za zaštitu od požara te najbližu vatrogasnu postrojbu (tel.: 93).

Do dolaska vatrogasaca radnici Škole dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pritom se koristiti svim primjerenim raspoloživim sredstvima. Osoba zadužena za evakuaciju dužna je odmah započeti evakuaciju učenika iz Škole.

Članak 20.

Svi radnici koji se zateknu u neposrednoj blizini požara, dužni su na poziv odgovorne osobe pristupiti gašenju požara. Osobe zahvaćene i povrijeđene požarom, odmah treba zbrinuti i odvesti u bolnicu.

Članak 21.

Prilikom akcije gašenja na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj radnika, a ostali prisutni su dužni mirno i bez panike napustiti ugroženi prostor kroz označene prolaze i izlaze, na način da ne izazovu povrede ili paniku.

Članak 22.

Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja požara, radnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju, zatvoriti dovod plina
- iznijeti na sigurno mjesto ako je moguće, boce sa plinom ili posude sa zapaljivim tekućinama
- izvesti na siguran prostor motorna vozila
- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora.

Članak 23.

Ako su požarom zahvaćeni električni uređaji potrebno ih je odmah isključiti.

Električni uređaji se gase samo nakon isključenja iz napona.

Gašenje požara u blizini električnih uređaja koji su dalje ostali pod naponom treba poduzeti uz posebne mjere sigurnosti.

Članak 24.

Radi smanjenja štete, mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i uređajima, te da se uklone materijali i predmeti koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

Područja i prostori koji se ne bi smjeli gasiti vodom, posebno se označavaju.

Članak 25.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara:

1. prema potrebi osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću
2. osigurati dežurstvo, prema potrebi, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 26.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 27.

Ravnatelj Škole dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u Školi izvijestiti školski odbor i osnivača.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Mjere i postupci koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom, a odnose se na područje zaštite od požara, sadržani su u Pravilniku o zaštiti na radu i u temeljnom dokumentu Procjena opasnosti izrađenoj na temelju Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o izradi procjene opasnosti.

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 12.12.1995. godine.

Članak 30.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole.

Predsjednica Školskog odbora
Snežana Žaja, vms

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole 8. veljače 2010., a stupio je na snagu 8. veljače 2010. godine.

RAVNATELJ/ICA:

Ankica Lambaša – Spahija, dipl. inž.

KLASA:

URBROJ: 2182-32/10-01

U Šibeniku, 8. VELJAČE 2010.